



1 db VISSMANN VITODENS 100-W
 kondenzációs falikazán
 26 kW
 /szivattyúval, tág.tartállyal, bizt.szeleppel/

JELMAGYARÁZAT:

- Tágulási vezeték
- Fűtési vezeték előremenő
- Fűtési vezeték visszatérő
- Szivattyú
- Elzáró
- Visszacsapó szelep
- Szűrő
- Motoros elzáró
- Motoros keverőszelep
- Csővezetéki hőszigetelés

MEGJEGYZÉS:

A fűtési vezetékeket DN 50-ig 9 mm, DN50 fölött 13 mm Armstrong Armaflex hőszigeteléssel, a fűtési vezetékeket DN 50-ig 13 mm, DN50 fölött 19 mm Armstrong Armaflex hőszigeteléssel kell ellátni.
 A fűtési strangokat ürtítési lehetőséggel kell ellátni.
 A szerelés során kialakuló magasponthoz a légtelenítésről, mélypontoknál ürtítésről gondoskodni kell.
 A keringető szivattyúkat rezgésmentesen kell elhelyezni.
 A szinteken történő csőátvezetésnél átvezetéseknek, a testhangok átadását megakadályozó rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni, tűzszakasz átvezetésnél minősített tűzvédelmi tömítés kell.
 Fal és fűdémátvezetéseknek csőhüvely elhelyezése szükséges.
 Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
 A kazánházban lévő összes gépészeti berendezést min. 5 cm magas alapra kell helyezni.
 A tervek műszaki leírással együtt érvényesek !

Készítette: Hajdu György	Tervezői jogosultsági száma: GT-01-14472 TÉ-01-65085
Alíírás: 	

Somogyiáé, Arany J. u. 2. - Véndégház
 HÍRMEZŐ ÉS ALAPOT - KÖZPONTI FŰTÉS